

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opatowie  
ul. Sempotowski 3  
27-600 Opatów tel. Max 868 21 48

**Komunikat 16/2018**  
**z dnia 27.09.2018r.**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Śmitów w gm. Ożarów z dnia 25.09.2018r. zaopatrującego miejscowości: Śmitów, Binkowice, Prusy, Jakubowice, Pisary, Przybysławice, Sobótka, Janowice, Wlonice stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz pojedyncze enterokoki. Woda w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Woda nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.** Spożywanie wody może prowadzić do wzrostu ryzyka zdrowotnego. Do czasu uzdatnienia wody można używać np. do splukiwania toalet.

Enterokoki (paciorkowce kałowe) rzadko rozmnażają się w wodach, więc są dobrym wskaźnikiem rozmiaru i czasu trwania zanieczyszczenia. Ich obecność może wskazywać na świeże zanieczyszczenie wody. Po dostaniu się do przewodu pokarmowego mogą powodować objawy chorobowe charakterystyczne dla tzw. zatruc pokarmowych.

Pobierane będą kolejne próbki wody do badania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w tym dezynfekcja wody.

**Uwaga:** woda dostarczana w kontenerach, przed spożyciem wymaga przegotowania.

**Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Opatowie

Starszy Asystent  
*[Signature]*  
Dariusz Opatka