

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Ożarowie,  
ul. Partyzantów13,  
27-530 Ożarów

**DECYZJA nr 17/2 /NHS /2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:

- 1). art. 4 ust.1 pkt.1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- 2). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t. j. z późn. zm.),
- 3). rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- 4). art. 5 i art. 12. ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.).

Po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody z dnia 17.02.2022 r. znak: NHS.9020.9.1.1.2022 i NHS.9020.9.1.2.2022 oraz z częściowymi sprawozdaniami z badania próbek wody pochodzących z wodociągu Zawada, sprawozdania częściowe z badań z dnia 17.02.2022 r. Nr 18/18/N/22 i 19/19/N/22 - próbek pobranych w punktach zgodności: Zawada-Podlesie kran w pompowni i Jankowice Kolonia posesja nr 58, kran konsumenta, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie**  
po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

**STWIERDZA**

**brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zawada  
w odcinku sieci: Jankowice Kolonia, posesje nr: od 56 do 66.**

**I**

**NAKAZUJE**

**Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie  
ul. Partyzantów13, 27-530 Ożarów**

1. Unieruchomić wodociąg Zawada w odcinku sieci: Jankowice Kolonia, posesje nr: od 56 do 66 - do czasu poprawy jakości wody.  
Dopuszcza się utrzymywanie urządzenia w ruchu, jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągu.
2. Powiadomić odbiorców wody z wodociągu Zawada w wyłączonym odcinku sieci Jankowice-Kolonia posesje nr 56 do 66 o zanieczyszczeniu wody i zakazie spożywania wody do czasu jej uzdatnienia.
3. Niezwłocznie podjąć i przeprowadzić skuteczne czynności naprawcze w celu poprawienia jakości wody w wodociągu Zawada w odcinku sieci Jankowice Kolonia, pod względem mikrobiologicznym.



4. Zapewnić odbiorcom wody z wodociągu Zawada w Jankowicach Kolonii, posesje nr od 56 do 66, dostawy wody o jakości odpowiadającej w pełni wymogom sanitarnym, do czasu poprawy jakości wody w sieci wodociągu Zawada.
5. Poprawić jakość wody w wodociągu Zawada pod względem mikrobiologicznym do dnia 25.02.2022 r.
6. **Decyzję w pkt. 1, 2, 3, 4 należy wykonać z rygorem natychmiastowej wykonalności natychmiast wykonalna** na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2021 r. poz.195 t.j.).

**Za terminowe wykonanie nakazów decyzji czyni się odpowiedzialnym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów13, 27-530 Ożarów**

## UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie zostały pobrane próbki wody z wodociągu Zawada, w uzgodnionych z zarządcą punktach pobrania, tj. w Zawadzie-Podlesiu, pompownia - kran z wodą podawaną do sieci (próbka 1) oraz z Jankowicach Kolonia, posesja nr 58 - kran konsumenta (próbka 2). Próbkę pobrano do protokołów pobrania nr NHS.9020.9.1.1.2022, NHS.9020.9.1.2.2022 z dnia 15.02.2022 r.

Cząstkowe sprawozdania z badań przekazane w dniu 17.02.2022 r. przez laboratorium wykonujące analizy próbek wody potwierdziły zanieczyszczeniu mikrobiologiczne jednej z pobranych w dniu 15.02.2022 r. próbek wody. W badaniach potwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości:

- 80 jtk/100ml w próbce pochodzącej z Jankowic posesja nr 58 kran konsumenta sprawozdanie cząstkowe z badań nr 19/19/N/22 z dnia 17.02.2022 r.

Próbka pobrana w pompowni w miejscowości Zawada-Podlesie nie zawierała zanieczyszczeń - sprawozdanie z badań nr 18/18/N/22 z dnia 17.02.2022 r.

Badania próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W badanym zakresie jakość wody w próbce nr 2, pobranej z kranu w posesji nr 58 w Jankowicach Kolonia nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia wskazuje na jej zanieczyszczenie, a spożywanie wody zanieczyszczonej drobnoustrojami w tak znacznej ilości może wywołać m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunki zwłaszcza u małych dzieci, czy u osób o zmniejszonej odporności. Na podstawie oszacowanego ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie stwierdził brak przydatności wody z wodociągu Zawada do spożycia przez ludzi, w odcinku sieci Jankowice Kolonia, posesje nr od 56 do 66, do czasu poprawy jakości mikrobiologicznej wody. Wodociąg Zawada w ww. odcinku sieci należy unieruchomić.

Ze względu na konieczność prowadzenia dezynfekcji środkiem chemicznym, a następnie płukania sieci wodociągowej zezwala się na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu, jedynie w celu wykonywania czynności naprawczych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.) dostawca



wody ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. Warunek ten w chwili obecnej nie jest zachowany. W związku z tym jakość wody w sieci wodociągu Zawada należy niezwłocznie doprowadzić pod względem mikrobiologicznym do wymaganego przepisami prawa stanu sanitarnego. Należy wykonać niezbędne i skuteczne działania naprawcze w celu zapewnienia odbiorcom niezwłocznie jakości wody zgodnej z wymogami sanitarnymi. Zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Komunikat w tej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał w dniu 17.02.2022 r. i przedłożył go Burmistrzowi Ożarowa oraz zarządcy wodociągu, celem powiadomienia odbiorców wody z wodociągu Zawada (komunikat nr 1/2022 z dnia 17.02.2022 r.).

Do czasu poprawy jakości wody potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych, odbiorcom wody z sieci wodociągu Zawada należy zapewnić dostęp do wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

Decyzja w pkt. 1, 2, 3, 4 należy wykonać z rygiorem natychmiastowym na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.) ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanawia jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn.zm.), z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1, tj. czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

## POUCZENIE

*W przypadku niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.*

*Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce 11, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów.*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Opatowie

Jolanta Rakas-Szytar

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, 27-530 Ożarów.
2. Burmistrz Ożarowa, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów.
3. Aa.

MM