

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Ożarowie  
ul. Partyzantów 13  
27-530 Ożarów**

**DECYZJA Nr 191/56/NHS/2023**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie**

działając na podstawie:

- art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)-w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się z aktami sprawy, w tym z pismem od Zarządcy wodociągu Nowe – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów z dnia 25.10.2023 r.

**ZMIENIA**

za zgodą strony decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie Nr 184/52/NHS/2023 znak: NHS.9020.9.1.83.2023 z dnia 12.10.2023 r. w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku określonego w punkcie:

- 4. Po zakończeniu czynności naprawczych wykonać badanie kontrolne jakości wody, a wynik badania przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie;
- 5. Nakazy decyzji należy wykonać w terminie:
  - pkt. 4 - do dnia 25.10.2023 r.

**ustalając termin wykonania ww. obowiązku do dnia 03.11.2023 r.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 10.10.2023 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie pobrał dwie próbki wody z wodociągu Nowe zgodnie z rocznym harmonogramem badań w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbkę wody pobrano w punkcie: Dębno 69 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - do protokołu nr: NHS.9020.9.1.83.2023 i Nowe posesja nr 9 do protokołu nr: NHS.9020.9.1.84.2023.

W jednej z pobranych próbek wody w punkcie Dębno 69 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oznaczono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml – sprawozdanie cząstkowe z badania z dnia 12.10.2023 r. nr LBW.9051.2.358.2023.

Badanie próbki wody przeprowadzono w laboratorium PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 wymienionego wyżej rozporządzenia w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie decyzją Nr 184/52/NHS/2023 znak: NHS.9020.9.1.83.2023 z dnia 12.10.2023 r. orzekł, że jakość wody w sieci wodociągu Nowe w odcinku sieci obejmującym miejscowości Dębno, Maruszów w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) i jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Strona została zobowiązana do wykonania obowiązków określonych w pkt 4 decyzji w terminie do dnia 25.10.2023 r. po uzgodnieniu wskazanego terminu ze Stroną. Nakaz dotyczył wykonania badania kontrolnego jakości wody z wodociągu Nowe w odcinku sieci obejmującym miejscowości Dębno i Maruszów po zakończeniu czynności naprawczych oraz przedłożenia wyniku badania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie.

W dniu 25.10.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie wpłynął drogą elektroniczną wniosek od Zarządcy wodociągu Nowe – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów o prolongatę terminu wykonania nakazu ujętego w pkt 4 oraz pkt 5 przedmiotowej decyzji.

W uzasadnieniu Zarządca wodociągu Nowe gm. Ożarów podaje, iż zgodnie z zapisami decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie Nr 184/52/NHS/2023 znak: NHS.9020.9.1.83.2023 z dnia 12.10.2023 r. od dnia 12.10.2023 r. podjął działania naprawcze w celu wyeliminowania bakterii grupy coli w wodzie tj. prowadzi chlorowanie oraz płukanie sieci w odcinku wodociągu obejmującym miejscowości Dębno i Maruszów. Mimo podjętych czynności naprawczych w badaniu wody pobranej w dniu 19.10.2023 r. w punkcie pobrania Dębno 69 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nadal stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. (sprawozdanie z badania Nr 1591/2023 z dnia 23.10.2023 r.). W związku z tym ponownie podjęto działania naprawcze, przeprowadzono chlorowanie oraz płukanie wodociągu oraz pobrano w dniu 24.10.2023 r. kolejną próbkę wody do badania. Do dnia 25.10.2023 r. Zarządca wodociągu dysponuje jedynie częściowym sprawozdaniem z badania, które zostało dołączone do wniosku (sprawozdanie Nr 1631/2023), w którym nie stwierdzono w badanej próbce bakterii *Escherichia coli* ani bakterii z grupy coli. Pozostałe parametry są w trakcie badania (liczba enterokoków, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C). W związku z powyższym Zarządca wodociągu zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie kontrolnego badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie uwzględniając powyższe argumenty tj. niewykonanie nakazów decyzji z przyczyn niezależnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów (zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze w celu przywrócenia jakości mikrobiologicznej wody do wymogów zgodnych z obowiązującymi przepisami i dwukrotnie pobrał kontrolne próbki wody do badania) - przychyliła się do zmiany terminu wykonania przedmiotowego nakazu, ustalając nowy termin do dnia 03.11.2023 r.

W badanym zakresie jakość wody z wodociągu Nowe w odcinku sieci obejmującym miejscowości Dębno i Maruszów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) jest w dalszym ciągu warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

W związku z tym komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie nr 21/2023 wydany w dniu 12.10.2023 r. dot. warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Nowe w odcinku sieci obejmującym miejscowości Dębno i Maruszów jest nadal obowiązujący.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1, tj. czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanawia jak w sentencji decyzji.

#### Pouczenie

*Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje wszczęcie czynności egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479).*

*Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27- 500 Opatów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.*

*Zgodnie z treścią art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), strona może zrzec się prawa do odwołania poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli.*

*Nadto, zgodnie z treścią art. 127 a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego strona w toku postępowania administracyjnego winna powiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.*



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Opatowie

*Jolanta Rekas-Szylar*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów
2. Burmistrz Ożarowa - drogą elektroniczną, e-mail: [urząd@ozarow.pl](mailto:urząd@ozarow.pl)
3. Aa.

MM

