



Nr 3/2025

Komunikat z dnia 04.07.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ożarów gm. Ożarów, zaopatrującego miejscowości: Ożarów, Gliniany, Sobów, Stróża, Śródborze, Wojciechówka.

Zarządca wodociągu w dniu 01.07.2025 r. pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu. W ich wyniku stwierdzono niezgodną z przepisami prawa ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli (częstkowe sprawozdanie z badań Nr 978/2025 z dnia 04.07.2025 r. – data wpływu do PPIS w Opatowie – 04.07.2025 r.).

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest nieprzydatna do spożycia, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymogami sanitarnymi, w tym dezynfekcja wody i płukanie sieci. Pobierane będą kolejne próbki wody do badania.

Jednocześnie PPIS w Opatowie zezwolił na:

- utrzymywanie tego wodociągu „w ruchu”, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.

Uwaga: Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie
Jolanta Rękas-Szylar

/dokument podpisany elektronicznie/

