POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
UL. L. FRANKOWSKIEGO 8,
27-600 SANDOMIERZ

Tel.: (15) 832-22-63 (15) 825-20-65
e-mail: sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl
lab.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl

AB 617

Nr sprawozdania: LBW.9051.2.339.2026 Sandomierz, 25.09.2026 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBKI: 422/227/N/26

NAZWA KLIENTA*:** Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie

ADRES*:** 27-500 Opatów, ul. Sempołowskiej 3

RODZAJ PRÓBKI*:** woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

OPIS I STAN PRÓBKI: butelki z próbką wody, stan – bez zastrzeżeń

MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI*:** Próbka nr 109 do protokołu nr NHS.9020.12.75.2026 – Wodociąg Nowe, SOSW w Dębnie, Dębno 69 – łazienka, 27-530 Ożarów

DATA POBRANIA PRÓBKI*:** 22.09.2026 r.

DATA PRZYJĘCIA PRÓBKI DO BADANIA: 22.09.2026 r.

PRÓBKĘ POBRAŁ*:** Przedstawiciel SNHŚ PSSE Opatów: Dorota Pułanecka

PLAN POBIERANIA PRÓBEK: zgodnie z L.9052.2.1.2026- harmonogram pobierania próbek wody PSSE w Opatowie w 2026r. oraz ustaleniami wynikającymi ze współpracy

DOKUMENT DOTYCZĄCY POBIERANIA PRÓBEK*:** przeprowadzono wg serii norm PN-ISO 5667-5:2017-10+ Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03

MIEJSCE WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ: stała siedziba laboratorium (Oddział Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz).

DATA/Y WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ: w stałej siedzibie laboratorium: 22.09.2026 r.- 25.09.2026 r.

Nr sprawozdania: LBW.9051.2.339.2026 Sandomierz, 25.09.2026 r.

Badania fizyczne						
Badana cecha/cechy	Kod	Jednostka	Wynik badania /informacja o uzyskanym rezultacie badania 1)	Dokumenty odniesienia	Dopuszczalne wartości parametrów według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz.U z 2026r., poz. 748).	Granica oznaczalności/ wykrywalności3)
Mętność (A)	**052a**	NTU	**0,17**±0,02*	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	0,10
pH (pomiar w 25ºC) (A)	**054a**	-	**7,3**±0,3*	PN-EN ISO 10523:2012	6,5 – 9,5	4,0
Przewodność elektryczna właściwa (pomiar w 25 ºC) (A)	**057a**	µS/cm	**547**±33 *	PN-EN 27888:1999	2500	148
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii na agarze w temp. 22°C – metoda ilościowa płytkowa (A)	**025a**	j.t.k./1 ml	**Nie wykryto**	PN-EN ISO 6222:2004	100 - woda wprowadzana do sieci; 200- w kranie konsumenta	1
Liczba bakterii grupy coli – metoda filtracji membranowej (A)	**011a**	j.t.k./100 ml	**0** [0;8]*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	1
Liczba bakterii Escherichia coli– metoda filtracji membranowej (A)	**015a**	j.t.k./100 ml	**0** [0;7]*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	1
Liczba enterokoków kałowych/jelitowych – metoda filtracji membranowej (A)	**013a**	j.t.k./100 ml	**0** [0;8]*	PN – EN ISO 7899-2:2004	0	1

(A)- metoda akredytowana przez PCA objęta zakresem akredytacji nr AB 617

Nr sprawozdania: LBW.9051.2.339.2026 Sandomierz, 25.09.2026 r.

[1)] **Informacja o uzyskanym rezultacie badania** (badania fizyczne i chemiczne) w przypadku „< ” lub „>” y, gdzie y- wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody.
* -w przypadku ilościowych badań fizykochemicznych po znaku „±” podawana jest niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.
- w przypadku ilościowych badań mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jest niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022-02. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.
- w przypadku informacji o uzyskanym rezultacie badania (badania fizyczne i chemiczne) niepewność podana jest w odniesieniu do dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
[3)] Granica oznaczalności- metody fizykochemiczne, Granica wykrywalności- metody mikrobiologiczne

Oświadcza się, że:

1. Wyniki badania/ Informacje o uzyskanym rezultacie badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek w stanie takich, jak je otrzymano.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielone inaczej, jak tylko w całości.
3. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania zlecenia można składać skargę do Dyrektora PSSE w Sandomierzu.
4. Laboratorium nie pobiera próbek. Za pobieranie i transport odpowiada Przedstawiciel SNHŚ PSSE Opatów.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przekazane w sprawozdaniu, za wyjątkiem informacji dostarczonych przez klienta[***].
6. Laboratorium zrzeka się odpowiedzialności kiedy informacje dostarczone przez Klienta mogą wpłynąć na wiarygodność wyników.

Autoryzował:

Badania mikrobiologiczne:
Asystent Paulina Grabowska
Badania fizyczne:
Asystent Justyna Tyban

Zatwierdził:

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
Agnieszka Więckowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym Certum.

Otrzymują:

1. Klient 1x
2. a/a

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ