



POWIATOWA STACJA SANITARNO -
EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
UL. L. FRANKOWSKIEGO 8,
27-600 SANDOMIERZ
Numer wpisu do ewidencji Laboratoriów GIS: PL2609D/001
Tel.: (15) 832-22-63 (15) 825-20-65
e-mail: sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl
lab.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl



AB 617



Nr sprawozdania: LBW.9051.2.366.2026

Sandomierz, 16.10.2026 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBKII: 450/250/N/26

NAZWA KLIENTA*:** Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie

ADRES*:** 27-500 Opatów, ul. Sempołowskiej 3

RODZAJ PRÓBKII*:** woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

OPIS I STAN PRÓBKII: butelki z próbką wody, stan – bez zastrzeżeń

MIEJSCE POBRANIA PRÓBKII*:** Próbka nr 122 do protokołu nr NHS.9020.12.81.2026 –
Strefa Zaopatrzenia w wodę Julianów Ożarowski, 27-530 Ożarów, Hydrofornia Julianów
Ożarowski

DATA POBRANIA PRÓBKII*:** 13.10.2026 r.

DATA PRZYJĘCIA PRÓBKII DO BADANIA: 13.10.2026 r.

PRÓBKĘ POBRAŁ*:** Przedstawiciel SNHŚ PSSE Opatów: Teresa Dyka

PLAN POBIERANIA PRÓBEK: zgodnie z L.9052.2.1.2026- harmonogram pobierania próbek
wody PSSE w Opatowie w 2026r. oraz ustaleniami wynikającymi ze współpracy

DOKUMENT DOTYCZĄCY POBIERANIA PRÓBEK*:** przeprowadzono wg serii norm
PN-ISO 5667-5:2017-10+ Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03

MIEJSCE WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ: stała siedziba
laboratorium (Oddział Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8,
27-600 Sandomierz).

DATA/Y WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ: w stałej siedzibie
laboratorium: 13.10.2026 r.- 16.10.2026 r.

Nr sprawozdania: LBW.9051.2.366.2026

Sandomierz, 16.10.2026 r.

Badania fizyczne					
Badana cecha/cechy	Jednostka	Wynik badania /informacja o uzyskanym rezultacie badania ¹⁾	Dokumenty odniesienia	Dopuszczalne wartości parametrów według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz.U z 2026r., poz. 748).	Granica oznaczalności/ wykrywalności ³⁾
Mętność (A)	NTU	5,2±0,5*	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	0,10
pH (pomiar w 25°C) (A)	-	7,7±0,3*	PN-EN ISO 10523:2012	6,5 – 9,5	4,0
Przewodność elektryczna właściwa (pomiar w 25 °C) (A)	µS/cm	448±27*	PN-EN 27888:1999	2500	148
Badania chemiczne					
Żelazo (A)	µg/dm ³	238±24*	PN ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06	200	40
Azotany (A)	mg/dm ³	46±5*	PN-82/C-04576.08**	50	0,62
Badania mikrobiologiczne					
Liczba bakterii na agarze w temp. 22°C – metoda ilościowa płytkowa (A)	j.t.k./1 ml	Nie wykryto	PN-EN ISO 6222:2004	100 - woda wprowadzana do sieci; 200- w kranie konsumenta	1
Liczba bakterii grupy coli – metoda filtracji membranowej (A)	j.t.k./100 ml	0 [0;8]*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	1
Liczba bakterii Escherichia coli – metoda filtracji membranowej (A)	j.t.k./100 ml	0 [0;7]*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	1
Liczba Enterokoków kałowych - metoda filtracji membranowej (A)	j.t.k./100 ml	0 [0;8]*	PN – EN ISO 7899-2:2004	0	1

(A)- metoda akredytowana przez PCA objęta zakresem akredytacji nr AB 617

Nr sprawozdania: LBW.9051.2.366.2026

Sandomierz, 16.10.2026 r.

¹⁾ **Informacja o uzyskanym rezultacie badania** (badania fizyczne i chemiczne) w przypadku „<” lub „>” y, gdzie y- wartość mierzana odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

* -w przypadku ilościowych badań fizykochemicznych po znaku „±” podawana jest niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

- w przypadku ilościowych badań mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jest niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022-02. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

- w przypadku informacji o uzyskanym rezultacie badania (badania fizyczne i chemiczne) niepewność podana jest w odniesieniu do dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

** - Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonywane zgodnie z tymi normami spełniają wymagania przepisów prawnych.

³⁾ Granica oznaczalności- metody fizykochemiczne, Granica wykrywalności- metody mikrobiologiczne

Oświadczam się, że:

1. Wyniki badania/ Informacje o uzyskanym rezultacie badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych- jak w zleceniu).
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielone inaczej, jak tylko w całości.
3. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania zlecenia można składać skargę do Dyrektora PSSE w Sandomierzu.
4. Laboratorium nie pobiera próbek. Za pobieranie i transport odpowiada Przedstawiciel SNHŚ PSSE Opatów.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przekazane w sprawozdaniu, za wyjątkiem informacji dostarczonych przez klienta***.
6. Laboratorium zrzeka się odpowiedzialności kiedy informacje dostarczone przez Klienta mogą wpłynąć na wiarygodność wyników.

Autoryzował:

Badania mikrobiologiczne:

Asystent Ewelina Śliz

Badania fizyczne i chemiczne:

Młodszy Asystent Anna Chmielewska

Zatwierdził:

Kierownik Pracowni Bakteriologii

M*****R****

/dokument podpisany elektronicznie/

Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym Certum.

Otrzymują:

1. Klient 1x
2. a/a

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ