



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

NHS.9020.11.8.2025
Opatów, dnia 13.11.2025 r.

Burmistrz Ożarowa
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sobowie
Sobów 41, 27-530 Ożarów

Dotyczy: oceny jakości wody ciepłej użytkowej pochodzącej z wewnętrznej instalacji budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Sobowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie na podstawie art. 4 ust.1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 i § 20 ust. 3 pkt. 5 w związku z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbki wody ciepłej użytkowej z dnia 21.10.2025 r., znak: NHS.9020.11.8.2025 oraz z wynikiem badania laboratoryjnego próbki wody ciepłej użytkowej, pobranej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Sobowie, sprawozdanie z badania nr: LBW.9051.2.355.2025 z dnia 31.10.2025 r., stwierdza, że: w pobranej próbce wody nie wykryto obecności pałeczek Legionella sp., co potwierdza, że system wodny w budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Sobowie, Sobów 41, 27-530 Ożarów, jest pod kontrolą i jakość wody ciepłej użytkowej w tym budynku odpowiada wymogom załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę kontrolną pobrano w uzgodnionym punkcie pośrednim instalacji wody ciepłej użytkowej - łazienka w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Sobowie, Sobów 41, 27-530 Ożarów (próbka nr 132, ID2606PPPPW9707). Badanie próbki przeprowadzono w akredytowanym laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu ul. Frankowskiego 8, 26-600 Sandomierz (nr akredytacji AB 617), metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Z uwagi na wycinkowy charakter kontroli wskazane jest, by zarządzający obiektem prowadził systematycznie nadzór nad siecią wewnętrzną, przeprowadzał przeglądy systemu wodnego w budynku, prowadził, zgodnie z wewnętrznymi procedurami okresowe płukanie sieci i jej termiczną dezynfekcję, zgodnie z dotychczasową praktyką tak, by nie dopuścić do skolonizowania sieci wodnej przez pałeczki Legionella sp.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Rękas-Szylar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej 3
27-500 Opatów
+48 15 868 21 49
sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-67404-69611-ITVJU-20

1. Burmistrz Ożarowa (adres do e-doręczeń: AE:PL-27579-83966-WAJWI-18)
2. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Sobowie (adres do e-doręczeń: AE:PL-72106-95630-VFECU-31)
3. aa.

DP