PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opatowie
ul. Sempołowskiej
27-500 Opatów tel./fax 015 868 21 43

NHS.9020.9.1.178.2021

Urząd Miejski w Ożarowie
Stodolna 1
27-530, Ożarów
Wpłynęło dn. 2021-12-30
Przyjęto przez: Katarzyna Janiszewska

L.dz.11957/2021

Opatów, 2021-12-21.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
27-530 Ożarów
ul. Partyzantów13,

URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE
KANCELARIA
WPŁYNĘŁO
30. 12. 2021
dz. ..... zał. .....

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:

1). art. 4 ust.1pkt.1, art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t. j.),
2). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t. j. z późn. zm.),
3). § 4. ust. 1 i 3 § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z załącznikiem nr 1, tab. 2 część C (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
4). art. 5 i art. 12. ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.),

po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbki wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych znak: NHS.9020.9.1.173.2021 z dnia 14.12.2021r. oraz ze sprawozdaniem nr: 513/292/N/21 z dnia 17.12.2021r. z badania próbki wody pochodzącej z wodociągu Czachów, po rozważeniu oszacowanego ryzyka zdrowotnego

S T W I E R D Z A

przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Czachów.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.12.2021 r. w ramach kontroli sanitarnej sprawdzającej wykonanie nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 29.11.2021r. znak: NHS.9020.9.1.163.2021 została pobrana próbka wody z wodociągu Czachów w punkcie pobrania, Lasocin Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola - kran w łazience na parterze (próbka 179), do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w zakresie parametrów grupy A. Próbkę pobrano do protokołu pobrania znak: NHS.9020.9.1.173.2021 z dnia 14.12.2021 r.

Sprawozdanie z badań nr 513/292/N/21 z dnia 17.12.2021 r. potwierdziło czystość mikrobiologiczną pobranej próbki wody. W próbce nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, E. coli, enterokoków ani ogólnej liczby bakterii na agarze po 72 godzinach.

W badanym zakresie jakość wody z wodociągu Czachów odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Badania próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).