




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew. 212, e-mail: psse.opatow@pis.gov.pl, www: psseopatow.pl

NHS.9020.9.1.3.2021

POREČZONO
SOBIŚCIE



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie
ul. Partyzantów 13
27-530 Ożarów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t. j.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 t. j.), § 3, § 21 i § 22 w związku z załącznikami 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody z dnia 15.02.2022 r. znak: NHS.9020.9.1.3.2022 i NHS.9020.9.1.4.2022 oraz ze sprawozdaniami z badania próbek wody z wodociągu Czachów administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, sprawozdania z badań Nr: 20/20/N/22 i 21/21/N/22 z dnia 18.02.2022 r. stwierdza: **w badanym zakresie jakość wody z wodociągu Czachów spełnia wymagania zawarte w załącznikach 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym i jest przydatna do spożycia przez ludzi.**


Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 21.12.2022 r. znak: NHS.9020.9.1.178.2021 jest tym samym obowiązująca.

Próbki wody pobrano w uzgodnionych punktach pobrania:

- Czachów pompownia, zawór czerpalny wody podawanej do sieci (próbka 3),
 - Lasocin kran w budynku Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola ul. Rynek (próbka 4).
- Ze względu na podwyższoną mętność w próbce pobranej w budynku Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie (2,3 NTU), wskazane jest przeprowadzenie płukania sieci w budynku, o czym powiadomiono administratora budynku osobnym pismem.

Badania próbek w zakresie monitoringu parametrów grypy A przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Urząd Miejski w Ożarowie
Stodolna 1
27-530, Ożarów
Wpłynęło dn. 2022-03-01
Przyjęło przez: Weronika Knapik



L.dz. 3037.2022

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie – w załączeniu sprawozdania z badań.
2. Burmistrz Ożarowa, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów.
3. Aa.

MM

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie
Jolanta Rakas-Szykar

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

ORIENTAL
SOCIETY

THE
SOCIETY
OF
ORIENTAL
STUDIES