



Opatów, dnia 18.07.2024 r.

NHS.9020.3.16.2024

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

D E C Y Z J A nr 118/14/NHS/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie na podstawie:

- 1) art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- 2) art. 10 § 2, art. 104, art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- 3) art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 924),
- 4) § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz załącznik nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- 5) § 2 ust. 1, § 7 oraz załącznika nr 1 i 3 część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 17.07.2024 r. drogą elektroniczną wynikami badań próbek wody ciepłej użytkowej pochodzącej z wewnętrznej sieci instalacji budynku Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4a, 27-530 Ożarów - próbek wody pobranych w ramach pełnionego nadzoru wewnętrznego w dniu 01.07.2024 r., w punktach pobrania: natryskownia po stronie męskiej (kod próbki: 1189/07/S/24), natryskownia po stronie damskiej (kod próbki: 1189/09/S/24), natryskownia dla osób niepełnosprawnych (kod próbki: 1189/08/S/24), wykonanych przez akredytowane laboratorium Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, sprawozdanie z badań z dnia 15.07.2024 r., nr: 17601/ZL/24, w których stwierdzono ponadnormatywną liczbę pałeczek *Legionella* sp. w ilości odpowiednio: 260 j.t.k./100ml; 270 j.t.k./100ml; 220 j.t.k./100ml.

N A K A Z U J E

Gminie Ożarów
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

1. Niezwłocznie podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii *Legionella* sp., tj. dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody ciepłej podawanej do sieci zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania.

2. Niezwłocznie poinformować w stosownym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w pływalni o zaistniałym zanieczyszczeniu wody ciepłej użytkowej i podjętych działaniach naprawczych, a także o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań.
3. Zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązków określonych w pkt 1 decyzji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni. Przedstawić wyniki badania wody ciepłej użytkowej wykonanych w kierunku *Legionella sp.* potwierdzającej prawidłowo przeprowadzone działania naprawcze - po 4 tygodniach, tj. do dnia 30.09.2024 r., jeżeli wynik badań nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.

**Za terminowe wykonanie nakazów decyzji czyni się odpowiedzialnym
Gminę Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów**

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.07.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie wpłynęło drogą elektroniczną sprawozdanie z badań próbek wody ciepłej użytkowej pochodzącej z wewnętrznej sieci instalacji budynku Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4a, 27-530 Ożarów, pobranych w ramach pełnionego nadzoru wewnętrznego. Próbkę ciepłej wody użytkowej pobrano do badań laboratoryjnych dnia 01.07.2024 r. z następujących punktów pobrania: natryskownia po stronie męskiej (kod próbki: 1189/07/S/24), natryskownia po stronie damskiej (kod próbki: 1189/09/S/24), natryskownia dla osób niepełnosprawnych (kod próbki: 1189/08/S/24) w celu określenia liczby bakterii z rodzaju *Legionella sp.*

Badania laboratoryjne próbek ciepłej wody użytkowej zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny i zostały zakończone w dniu 15.07.2024 r. - stwierdzono liczbę pałeczek *Legionella sp.* w ilości odpowiednio: 260 j.t.k./100ml; 270 j.t.k./100ml; 220 j.t.k./100ml, co wskazuje na średni stopień skolonizowania sieci wodnej w budynku pałeczkami *Legionella sp.* W takim przypadku, zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), po 4 tygodniach należy badania powtórzyć, jeżeli wyniki badań nie ulegną zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badania po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.

Wartość określona jako dopuszczalna i nie wymagająca podejmowania specjalnych działań wynosi poniżej 100 j.t.k./100ml, zgodnie z załącznikiem nr 3 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Tego wymogu nie spełniają próbki pobrane w dniu 01.07.2024 r. w punktach pobrania: natryskownia po stronie męskiej, natryskownia po stronie damskiej, natryskownia dla osób niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4a, 27-530 Ożarów.

Przekroczona dozwolona liczba pałeczek *Legionella sp.* w ciepłej wodzie użytkowej w natryskach może stwarzać zagrożenie zdrowotne dla osób z nich korzystających, aerozol wodno-powietrzny zawierający pałeczki *Legionella sp.* może stać się przyczyną groźnych zachorowań na legionelozę.

Szczególnie narażone na zachorowania spowodowane przez pałeczki *Legionella sp.* są dzieci, osoby starsze, chore, z zaburzoną odpornością. Bakterie *Legionella sp.* stają się szczególnie niebezpieczne dla ludzi, kiedy występują w dużej koncentracji, rozprzestrzeniają się w aerozol wodno-powietrzny i są wdychane do organizmu. Po trwającym od 2 do 10 dni okresie inkubacji *Legionella sp.* może wywołać szczególną postać zapalenia płuc (legionelozę).

Procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego określa załącznik nr 5 B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia: woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 5 – dotyczy ciepłej wody użytkowej oraz ust. 2: ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w ust. 1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) woda na pływalniach powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia. Czynnikiem predysponującym do skażenia instalacji wodnej i namnażania bakterii *Legionella sp.* jest m.in. nieprawidłowa temperatura, zastoje wody w instalacjach, tzw. „ślepe” odnogi wewnątrz budynku oraz wykorzystywane urządzenia wytwarzające aerozole: prysznice, wanny z masażem wodnym, nawilzacze, krany z perlatozem. Podstawowym i najważniejszym czynnikiem zapobiegającym namnażaniu się bakterii *Legionella sp.* jest utrzymanie instalacji ciepłej wody użytkowej we właściwym stanie higienicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowia ludzi oraz w stanie technicznym, zapewniającym sprawność i niezawodność działania. Aby osiągnąć spełnienie powyższych wymagań konieczne jest przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i czystości instalacji (naprawa, konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja wylewek), właściwa eksploatacja, w tym utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody.

Termin wykonania nakazów decyzji wyznaczono uwzględniając zapisy zawarte w załączniku nr 3 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzji w pkt. 1, 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi higieny środowiska.

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: do zakresu działania *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w rozdziale 1 wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie uchybień.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 924) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym celem zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Z uwagi na to, że podwyższona ilość obecnych w wodzie bakterii *Legionella* sp. może stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób korzystających z natrysków przed wejściem na halę basenową i może prowadzić do poważnych schorzeń płuc, w tym legionelozy, należy podjąć niezwłocznie skuteczne czynności naprawcze w celu zredukowania liczby bakterii, tak by jakość wody ciepłej użytkowej w natryskowni po stronie męskiej, natryskownia po stronie damskiej i natryskowni dla osób niepełnosprawnych Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie oraz w całym systemie wodnym w instalacji wewnętrznej budynku odpowiadała wymogom sanitarnym i nie powodowała wzrostu ryzyka zdrowotnego u osób z niej korzystających.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1, o podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1, tj. czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

Zgodnie z brzmieniem art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego: organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej; decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje wszczęcie czynności egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25 - 734 Kielce, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), strona może zrzec się prawa do odwołania poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli.

Nadto, zgodnie z treścią art. 127 a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie

Jolanta Rękas- Szylar
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat - za pomocą e-PUAP
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów- drogą elektroniczną:
neptun@ozarow.pl
DP

